

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»  
(ООО «Рубин»)*

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

*196135, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 8, литер А*

Сведения об Объекте:

*часть здания (или помещение) на 1-м этаже, 228,8 кв.м;*

наличие прилегающего земельного участка: *нет*;

Объект культурного наследия: *нет*;

Основание для пользования Объектом: *аренда*;

Арендодатель (наименование организации): *ООО «Альтиэр»*;

Форма собственности: *частная*;

Административно-территориальная подведомственность: *муниципальная*;

Наименование и адрес вышестоящей организации: *нет*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: *здравоохранение*;

Наименование предоставляемых услуг: *стоматологические услуги, фармацевтические услуги*;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *клиника - 56 человек в день, аптека - 240 чел.*;

Форма способа оказания услуг: *к месту предоставления услуги*;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*;

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития*.

Мы, нижеподписавшиеся,  
*Генеральный директор ООО «Рубин» Иваненко Владимир Владимирович*, с одной стороны, и представитель *Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич*, действующий на основании доверенности №22/06-3, срок действия до 20 июля 2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

(Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: да (соответствуют для К,О,С,Г,У/ соответствует частично (условно) для К,О,С,Г,У/ не соответствуют, для К,О,С,Г,У / нет).

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет** (территория не принадлежит организации);
2. Пандус стационарный наружный: **да (не соответствует К);**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **да (соответствует К);**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да (не соответствуют О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да (соответствует К,О,С,Г,У, дополнительно установлена табличка с номером телефона);**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да (частично соответствуют О,С);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **да (частично соответствуют К,О,С,Г,У);**
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;** надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненнымными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет;**
  - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
  - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да (соответствует К,О,Г,У)**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

*Помещение клиники не доступно для посещения инвалидами на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции.*

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения общества с ограниченной ответственностью «Рубин», расположенного по адресу: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 8, литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1	Zона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Zона отсутствует. Территория не принадлежит организации	
2	Zона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	K, O, C, G, U	У входа в клинику, в визуально доступном для инвалидов месте, установлена вывеска организации, на которой, в том числе, указан номер телефона для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги. Телефон: +7 (812) 373-03-16 (регистратура)  Вход в помещение аптеки (соседняя дверь) оборудован кнопкой вызова сотрудника организации	
2.2	O, C	Входная площадка представляет собой перепад высот в одну ступень от уровня тротуара; не адаптирована для инвалидов по зрению; Ширина дверей входного узла не соответствует нормам; Входная зона частично адаптирована для инвалидов по зрению. Входная зона для инвалидов доступна с сопровождением (по необходимости).  В вестибюле клиники и в помещении аптеки имеются перепады высот в виде одной ступени (двух ступеней - в аптеке)	
2.3	K	Размеры общей входной площадки не соответствуют нормам для инвалидов на креслах-колясках. Предусмотрен (пандус) бетонный скат. Для инвалидов доступно с сопровождением.  Помещения <u>клиники</u> не доступны для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции здания из-за значительного сужения пути движения в вестибюле стойкой администратора	
2.4	K, O, C, G, U	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помочь при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственные сотрудники:</i> Аксенова Л.О., Назаренко Е.С. - администраторы, Фроленков В.С. - заведующего хозяйством В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 16.06.2017). Все сотрудники организации проинструктированы об этике общения с инвалидами	Приказ № 15 от 15.06.2017
3	Zона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	O, C	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Дверные проемы (в свету уже действующих норм) достаточной для прохода ширины. Пороги в коридорах и кабинетах отсутствуют.	

		<p>Внутренняя лестница в клинике (до уровня помещения санузла) имеет ступени высотой, значительно превышающей действующие нормы. Лестница оборудована поручнем. На всех путях движения в коридорах клиники и в помещениях аптеки нанесена предупреждающая и направляющая напольная контрастная разметка для слабовидящих.</p> <p>Возможные затруднения при движении преодолимы самостоятельно или с помощью сопровождающих сотрудников.</p>	
3.2	K	Помещение <u>аптеки</u> доступно для инвалидов на креслах-колясках с сопровождением с помощью имеющегося инвентарного пандуса, по требованию устанавливаемого сотрудниками аптеки	
3.3	K, O, C, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4	Приказ № 15 от 15.06.2017
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	O, C	<p>Целевая зона - зона обслуживания посетителей - находится на первом этаже здания.</p> <p>Внутри помещений <u>клиники</u> для инвалидов достаточно места для движения по коридорам и беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах.</p> <p>Предусмотрена комфортная зона ожидания.</p> <p>Подход к имеющейся рентгенологической установке возможен с сопровождением (по необходимости)</p>	
4.2	K	В зале обслуживания <u>аптеки</u> достаточно места для разворота кресла-коляски	
4.3	K, O, C, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.2.4	Приказ № 15 от 15.06.2017
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	O, C	<p>В помещении <u>клиники</u> имеется санитарно-гигиеническое помещение.</p> <p>Внутреннее оборудование санузла <u>до его реконструкции</u> не соответствует требованиям для инвалидов.</p> <p>Помещение частично доступно для инвалидов. Пользование возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости).</p>	
5.2	C	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.3	O, C, Г, У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4	Приказ № 15 от 15.06.2017
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	K, O, C, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.4	Приказ № 15 от 15.06.2017
6.2	K, O, C, Г, У	<p>Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на странице организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», <a href="http://www.rubin-stomatology.ru">http://www.rubin-stomatology.ru</a></p> <p>На странице организации размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактная информация;</li> <li>- информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема);</li> <li>- информация о предоставляемых услугах;</li> <li>- порядок предоставления услуг инвалидам;</li> <li>- условия доступности по зонам, наименование зон для различных категорий инвалидов;</li> <li>- памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала;</li> <li>- информация о недоступности объекта для инвалидов категории K;</li> <li>- информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения;</li> <li>- информация о наличии/отсутствии парковочных мест для личного транспорта инвалидов на прилегающей территории</li> </ul>	
6.3	K, O, C, Г, У	Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения страницы организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по	Приказ № 15 от 15.06.2017

		вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник: Достоевская Е.А.</i>	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7	<b>Зона: пути движения к объекту</b>	От ближайшей станции метро: «Московская» 700 м (7 минут) пешком по выделенному пешеходному пути. Или одну остановку на любом виде общественного транспорта по ул. Типанова до остановки: «ул. Ленсовета» и далее 40 м пешком. (на троллейбусе № 27, 29, 35, 45; автобусе № 11, 114, 50, 2М, 2МА, 31, 59, 141; маршрутном такси № К114, К11К, К171А, К194, К227, К246, К287, К29, К31, К344, К45, К49)	
8	<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	Около входа в клинику, на прилегающих участках улично-дорожной сети по ул. Типанова и во внутреквартальных проездах, фактически имеются неорганизованные парковочные места, не оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте	

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Оснастить двери входного узла ручками контрастного цвета по отношению к дверному полотну;

Дооснастить все прозрачные вертикальные поверхности входного узла контрастной маркировкой для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;

Нанести контрастную разметку на край перепада высот входной площадки, согласно пп.4.1.12, 4.1.16 СП59.13330.2012;

В порядке текущего ремонта, довести размеры входной площадки, геометрию и качество покрытия пандуса (бетонного ската) до установленных норм, согласно СП 59.13330.2012;

Оборудовать существующее санитарно-гигиеническое помещение для посетителей опорным поручнем около унитаза, «гревожной кнопкой», а также выполнить иные требования для инвалидов, передвигающихся с помощью дополнительных опор и инвалидов по зрению, согласно нормам, г.5.3 СП 59.13330.2012

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица

Иваненко В.В. /



Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица

Большаков А.Г. /

